

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 26/194/Z/452

Data zlecenia: 07.04.2026 **Zleceniodawca**
Nr zlecenia: 26/194/Z Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
Nr próbki: 26/253/W/Z w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski

Miejsce pobrania: SUW Wymysłowo - woda podawana do sieci
Data/godzina pobrania: 07.04.2026 - 13:15
Osoba pobierająca: Maciej Gacka - pracownik ZWiK (uprawnienie WSSE Wrocław z dnia 08.05.2025r)
Obiekt badania: woda do spożycia
Metodyka pobierania: woda do picia – PN-ISO 5667-5:2017-10 (A), woda do oznaczeń mikrobiologicznych – PN-EN ISO 19458:2007 z wył.p.4.4.4, 4.4.5 i 4.4.6 (A)

Metoda pobierania: ręczna

Stan próbki: zgodny z wymaganiami **Temperatura próbki w momencie pobrania ²⁾ [°C]:** 10,7 ± 0,8 **Data rejestracji próbek do laboratorium:** 07.04.2026 **Data rozpoczęcia badań:** 07.04.2026 **Data zakończenia badań:** 10.04.2026

Wyniki badań

Parametr	Jednostka	Próbka Nr 26/253/W/Z		Wartość parametryczna ¹⁾	Stwierdzenie zgodności z wymaganiami ¹⁾	Metoda badawcza
		Wynik/rezultat pomiaru	niepewność pomiaru			
Barwa	mg/l	5 akceptowalna	± 2,5	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (pożądana wartość w wodzie u konsumenta do 15 mgPt/dm ³)	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 ; metoda D A/Z
Zapach	TON	≤1 akceptowalny	---	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony N/Z
Smak	TNF	≤1 akceptowalny	---	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony N/Z
pH		7,4	±0,1	6,5-9,5	PN-EN ISO 10523:2012 A/Z
Przewodność elektryczna właściwa	µS/cm	585	±64	2500	PN-EN 27888:1999 A/Z
Mętność	NTU	0,31	±0,08	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A/Z
Liczba bakterii z grupy coli	jtk/100ml	1	(0;8)	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 A/Z
Liczba Escherichia coli	jtk/100ml	0	---	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 A/Z
Liczba enterokoków kałowych	jtk/100ml	0	---	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 A/Z
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	jtk/ml	nie wykryto	---	Bez nieprawidłowych zmian ³⁾	PN-EN ISO 6222:2004 A/Z

Uwagi do próbki Nr 26/253/W/Z Przewodność (25°C) – pomiar w 15,5 °C - automatyczna kompensacja temperatury
Pomiar pH w 15,5 °C
Oznaczenie zapachu w 23,1°C , woda odniesienia- woda dejonizowana
Oznaczenie smaku w 22,9°C , woda odniesienia- woda dejonizowana, czas przechowywania próbki <72 godz.

- 1) Wartości dopuszczalne podano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- 2) Metoda badawcza PN-77/C-04584 A (wycofana, bez zastąpienia)
- 3) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci oraz 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

A – metoda akredytowana; N – metoda nieakredytowana; Z - metoda zatwierdzona przez PPIS w Krotoszynie
Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w Krotoszynie nr ON-HK.904.1.2025 z dnia 17.07.2025 do prowadzenia badań w zakresie badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyniki podano wraz z oszacowaną niepewnością rozszerzoną, obliczoną dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ przy poziomie ufności P około 95%.
Niepewność badań mikrobiologicznych podano zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest wyrażona w wartościach rzeczywistych w przedziale od-do.
Wynik ze znakiem „<” lub „>” oznacza, że jest to wynik poniżej, lub odpowiednio powyżej zakresu badawczego Laboratorium.

* Niepewność podana dla dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody , będącej jednocześnie granicą oznaczania ilościowego metody wskazanej w dokumencie odniesienia.

** Niepewność podana dla dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody , będącej jednocześnie granicą oznaczania ilościowego wyznaczoną eksperymentalnie przez Laboratorium.

*** Niepewność podana dla górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobieranych próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę

STARSZY SPECJALISTA
ds. laboratorium

mgr inż. Joanna Pawlak

STARSZY LABORANT

Ewa Filipiak

Data sporządzenia sprawozdania

13.04.2026

Osoba autoryzująca

Osoba zatwierdzająca

-----koniec sprawozdania-----